

Übereinstimmungserklärung

Die nachfolgend beschriebene Auffangwanne wurde bei der werkeigenen Produktionskontrolle einer Bau- und Dichtheitsprüfung mit Farbeindringverfahren unterzogen.

Die Prüfungen ergaben keine Beanstandungen. Zum Zeichen der Übereinstimmung mit den Vorgaben des Prüfberichtes des TÜV Saarland e.V. Nr. 60104A0167 wurde die Wanne mit



gekennzeichnet.

Verwendung nach StawaR

Baujahr	Herstell-Nr.	Technische Daten	Prüfdatum	Ausstelldatum	Tragkraft ¹
2006	2602630	Typ: AWS Werkstoff: 1.0038	27.11.2006	27.11.2006	458

Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in kg	Auffangvol. in Liter	freie Fläche mind.
1220	625	210	3	41	141	25%

- Die Lagerung von entzündlicher Flüssigkeiten ist zulässig, wenn die nicht zugestellte freie Fläche mindestens (*siehe obige Angaben: freie Fläche*)% beträgt.
- Bei einer Wannenhöhe größer 500 mm ist eine Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten generell nicht zulässig.

Hersteller: Blass GmbH

Prüfzeichen:



Werkprüfer

Bitte beachten Sie die beigelegte Betriebsanleitung

¹ für Tragfähigkeit von befahrbaren Gitterrosten siehe Beiblatt Herstellerbescheinigung!